

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 16/2016 Sb.

**NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ NEBO O ZMĚNU
STÁVAJÍCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ V SOUVISLOSTI S PŘIPOJENÍM MIKROZDROJE
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ**

Část A - údaje o žadateli

1. Identifikace zákazníka (obchodní firma, DIČ nebo jméno a příjmení a datum narození, bydliště).
2. EAN odběrného místa.

Část B - údaje o mikrozdroji

1. Požadovaný termín připojení.
2. Údaje o mikrozdroji:
 - 2.1 hodnota instalovaného výkonu mikrozdroje,
 - 2.2 existence zařízení pro akumulaci elektrické energie (baterie) a jeho kapacita v Ah.

Část C - povinné přílohy žádosti

1. Jednoduchá dokumentace skutečného provedení mikrozdroje obsahující:
 - 1.1 Technická zpráva:
 - 1.1.1 popis zařízení - druh mikrozdroje,
 - 1.1.2 pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW,
 - 1.1.3 typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, zdánlivý výkon, účinník, počet fází, výrobce,
 - 1.1.4 možnost ostrovního provozu,
 - 1.1.5 typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výroby,
 - 1.1.6 zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována.
 - 1.2 Výkresová dokumentace:
 - 1.2.1 jednopólové schéma zapojení mikrozdroje včetně zapojení do odběrného místa s vyznačením rozpadového bodu.
 - 1.3 Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení obsahující náležitosti dle ČSN včetně:
 - 1.3.1 naměřené hodnoty impedance poruchové smyčky v místě připojení (hlavní domovní kabelové nebo pojistkové skříně).
- Žadatel prohlašuje a svým podpisem nebo faksimilií podpisu stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.